


УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУП «УТВиВ «Сибиряк»
МО с.п. Нижнесортымский

« 11 »  Галимов Р.Н.



СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
МУП «УТВиВ «Сибиряк»
МО с.п. Нижнесортымский

« 11 »  04 Галимов Р.Н.
2025г.

План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026
МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения	Результат	Подтверждающий документ, согласно федеральных норм и правил	Ответственные лица за исполнение
Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. №2234					
1. Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
1.1	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Не позднее 01.09.2025г.	Выписка из утвержденного штатного расписания	пп. 9.3.1. Пункта 9 Правил №2234	Отдел кадров
1.2	Предоставить заключенное соглашение об управлении системой теплоснабжения.	Не позднее 01.09.2025г.	Соглашение об управлении системой теплоснабжения между «МКУ Единая дисп. Служба Сург.района» и МУП УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский	пп.9.3.2. Пункта 9 Правил №2234 Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации № 808	ПТО Отдел охраны труда
1.3	Предоставить утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о	Не позднее 01.09.2025г.	Положение о диспетчерской службе	Глава 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24	Начальник цеха Отдел охраны труда

	назначении лица, ответственного за диспетчерское управление			марта 2003 г. № 115 (далее Правила №115) пп. 9.3.3. Пункта 9 Правил №2234	
1.4	Предоставить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО)	Не позднее 01.09.2025г.	Приказ об утверждении перечня, Перечень инструкций по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	Пункт 278 "Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее Правила промышленной безопасности) пп.9.3.4. Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Отдел охраны труда
1.5	Предоставить утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции	Не позднее 01.09.2025г.	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции	Пункт 2.2 Правил 115 Пункт 278 Правила промышленной безопасности) пп.9.3.5 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Отдел охраны труда
1.6	Предоставить удостоверения о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний	Не позднее 01.09.2025г.	Копии удостоверений о проверке знаний или журнал проверки знаний и протокола	Пункты 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 пп.9.3.6 Пункта 9 Правил №2234 пункт 2.3.23 Правил № 115 пункт 238 Правил промышленной безопасности.	Отдел охраны труда
1.7	Предоставить документы, подтверждающие проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Не позднее 01.09.2025г.	График проведения и журналы противоаварийных тренировок	Статья 10 Федерального закона о промышленной безопасности. пп.9.3.7 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Отдел охраны труда
1.8	Предоставить организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную	Не позднее 01.09.2025г.	Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, приказы о назначении лиц, ответственных за	Пункт 228 Правил промышленной безопасности. пп.9.3.8 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Отдел охраны труда

	эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.		безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов		
1.9	Предоставить утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	Не позднее 01.09.2025г.	Перечень инструкций по охране труда. Положение и приказ по производству работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н пп.9.3.9 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Отдел охраны труда
1.10	Предоставить утвержденные программы противоаварийных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	Не позднее 01.09.2025г.	Программы, графики, журналы по проведению тренировок	пункт 2.3.48 Правил № 115 пункт 236 Правил промышленной безопасности пп.9.3.10 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Отдел охраны труда
2. Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
2.1	Предоставить утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	Не позднее 01.09.2025г.	Температурные графики Инструкция по эксплуатации тепловых сетей	пункт 6.2.1 Правил № 115 пп.9.3.11 Пункта 9 Правил №2234	ПТО Начальник цеха
2.2	Предоставить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	Не позднее 01.09.2025г.	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний и режимные карты работы основного и вспомогательного оборудования котельных	пункт 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115 пп.9.3.22 Пункта 9 Правил №2234	ПТО Начальник участка №1
3. Обеспечивать качество теплоносителя (пункт 4 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
3.1	Предоставить утвержденную инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей	Не позднее 01.09.2025г.	Инструкция по эксплуатации и режимные карты установок для докотловой обработки воды	пп.9.3.12 Пункта 9 Правил №2234 пункт 12.9 Правил № 115 пункт 278 Правил промышленной безопасности	Начальник участка №1 Отдел охраны труда

	режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей				
4. Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
4.1	Предоставить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности. Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке.	Не позднее 01.09.2025г.	Акты ввода в эксплуатацию и акты периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности	пп.9.3.13 Пункта 9 Правил №2234 Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета часть 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	Абонентский отдел Начальник цеха
5. Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
5.1	Предоставить нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки	По окончанию ремонтных работ	Графики ППР котельных, тепловых пунктах и тепловых сетях. Акты готовности, дефектные ведомости ремонтов	пункт 2.7.10, 2.7.13 Правил № 115 пп.9.3.14 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Начальник участка №1 ПТО
6. Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
6.1	Предоставить копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний	Не позднее 01.09.2025г.	Паспорта паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования. Графики проведения ЭПБ и заключения ЭПБ	Пункт 13.2 Правил № 115 часть 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности пп.9.3.15 Пункта 9 Правил №2234	Начальник участка №1 Отдел охраны труда Энергетик цеха

	с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов		Графики и отчеты тех.диагностирования (для объектов не ОПО) Акты проверки настройки предохранительных клапанов		
6.2	Предоставить копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Не позднее 01.09.2025г.	Приказ о назначении комиссии, акты обследования и осмотра зданий и сооружений объектов теплоснабжения Журналы на здания, сооружения Инструкция по эксплуатации зданий, сооружений	пункт 3.1.3 Правил № 115 пп.9.3.16 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Начальник участка №1 ПТО Отдел охраны труда
6.3	Предоставить копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	Не позднее 01.09.2025г.	Паспорта дымовых труб, Акты осмотров ДТ Заключения ЭПБ на дымовые трубы	пункт 3.3.14 Правил № 115 пп.9.3.17 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Начальник участка №1 Отдел охраны труда Энергетик цеха
6.4	Предоставить акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную	Не позднее 01.09.2025г.	График и акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний	пункт 6.2.32 Правил № 115 пп.9.3.18 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха

	температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей		по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей		
6.5	Предоставить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	Не позднее 01.09.2025	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	пункт 6.2.16 Правил № 115. пп.9.3.19 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха
6.6	Предоставить документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	Не позднее 01.09.2025г.	Акты шурфовочного контроля подземных трубопроводов	пункты 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115 пп.9.3.20 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха
6.7	Предоставить акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов	Не позднее 01.09.2025г.	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов	пункты 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115 пп.9.3.21 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха
6.8	Предоставить акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Не позднее 01.09.2025г.	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	пункт 6.2.43 Правил № 115 пп.9.3.23 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха
6.9	Предоставить акт опробования работоспособности оборудования насосных станций	Не позднее 01.09.2025г.	Акты готовности оборудования насосных установок	Пункт 6.2.48 Правил № 115 пп.9.3.24 Пункта 9 Правил №2234	Начальник участка №1
6.10	Предоставить копию договора, подтверждающего поставку основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и	Не позднее 01.09.2025г.	Договор поставки природного газа на 2026 год (основного топлива) Расчеты объемов запаса дизельного (резервного) топлива, по	Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии),	Отдел закупок ПТО Начальник цеха Бухгалтерия

	резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии		утвержденным нормативам Справка о фактических объемах запасов резервного топлива	утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 пп.9.3.25 Пункта 9 Правил №2234	
6.11	Предоставить утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	Не позднее 01.09.2025г.	Приказ предприятия о создании аварийного запаса материалов, оборудования, запасных частей для устранения аварийных ситуаций	Пункт 2.7.3 Правил № 115 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н пп.9.3.26 Пункта 9 Правил №2234	Начальник цеха Бухгалтерия Отдел охраны труда ПТО
6.12	Предоставить копию лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.	Не позднее 01.09.2025г.	Лицензия Ростехнадзора на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов Договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО	часть 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности пп.9.3.27 Пункта 9 Правил №2234	Отдел охраны труда ПТО
7. Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)					
7.1	Предоставить разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с	Не позднее 01.09.2025г.	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение	часть 8 статьи 20 и часть 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении	Абонентский отдел Энергетик ПТО

	требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации		на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 пп. 9.3.29 Пункта 9 Правил №2234	
--	---	--	---	--	--

8. Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)

8.1	Предоставить утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Не позднее 01.09.2025г.	Согласованный с администрацией план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	15.4.3 Правил №115 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 пункт 386 Правил промышленной безопасности пп. 9.3.30 Пункта 9 Правил №2234	Отдел охраны труда Начальник цеха
-----	---	--------------------------------	--	--	--

9. Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении

нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)

9.1	Предоставить справку об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)	Не позднее 01.09.2025г.	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением	пункт 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) подпункт 9.2 пункта 9 Правил №2234	Отдел охраны труда ПТО
-----	--	-------------------------	--	--	------------------------

10. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)

10.1	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований.	Не позднее 01.09.2025г.	Приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке ОЗП Контроль исполнения мероприятий, сбора информации и предоставление в установленном порядке комиссии	Пункт 11.1 Правил №115 подпункт 3 пункта 9 Правил №2234 подпункты 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил №2234	Главный инженер ПТО
------	---	-------------------------	---	--	---------------------

Начальник цеха тепловодоснабжения и водоотведения Семёнов И.Н. 

Исполнитель:

Начальник ПТО Головина М.В. 

Общие требования к разработке плана организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г.

Настоящий «План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г. МУП «УТВиВ «Сибиряк» МО с.п. Нижнесортымский» (далее-План) разработан на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ (ред. от 08.08.2024г.) «О теплоснабжении» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.03.2025г.);
- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024г. №80417)
- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003г. №4358)
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020г. №61998)

План подготовки к отопительному периоду содержит организационные и технические мероприятия, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех лет отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода (с 2022-2025г.г.) Приложение №1 к плану

План подготовки к ОЗП теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцам тепловых сетей, не являющимися теплосетевой организацией, утверждаются не позднее 15 апреля текущего года. Далее в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляются в орган местного самоуправления и размещается на официальном сайте предприятия не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности систем теплоснабжения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 01.03.2025г.) «О теплоснабжении» отражены в утвержденной (актуализированной) схеме теплоснабжения с.п. Нижнесортымский.